


Zestawienie pomieszczeń			
L.p.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pu[m²]
0/1	WIATROLAP	gres	2,00
0/2	SZATNIA	gres	8,40
0/3	SALKI GIMNASTYCZNA	wykl.winiolowa	18,30
0/4	SKŁADZIK SPRZĘTU GIMNASTYCZNEGO	wykl.winiolowa	2,60
0/5	SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM	panele	49,10
0/6	KOMUNIKACJA	gres	28,80
0/7	ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	gres	5,70
0/8	WC	gres	3,30
0/9	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	gres	1,70
0/10	WIATROLAP	gres	3,70
0/11	BIURO	panele	8,30
0/12	POKÓJ SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH	panele	10,30
POWIERZCHNIA:			142,20


Legenda – instalacja:

	Rozdzielnica elektryczna
	Gniazdo 230V, p/t, IP44 h=1,3
	Gniazdo 2x230V, p/t, IP20 h=0,3
	Gniazdo 4x1 230V, p/t, IP44 h=1,3
	Gniazdo 230V, p/t, IP20 h=0,3
	Punkt elektryczno–logiczny, p/t, IP20
	Centrala alarmowa
	Manipulator systemu alarmowego
	Czujka ruchu
	Sygnalizator optyczno–akustyczny
	Wyciągacz ppoż
	Wypust zasilający siłowy zakończony puszką szczelną IP65

PROJEKTOWANE PUNKTY ELEKTRYCZNO-LOGICZNE:

2) PEL2 - gniazdo podwójne, ogólne 230V; 2x gniazda pojedyncze typu DATA 230V; gniazdo logiczne 2xRJ45 FTP kat. 6A; gniazdo logiczne (telefoniczne) RJ45 FTP kat. 6A - w ramce 5-krotnej pod tynkiem



		PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE		nr rys.
		AP Studio 7		E2
		mgr inż. arch. Piotr Adamowski		skala
		77-300 Człuchów ul. Romualda Traugutta 13		1:100
obiekt		PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA KLUB WSPARCIA DZIENNEGO		
adres inwestycji		77-310 DEBRZNO, UL. OGRODOWA 26 DZ. NR EWID. 188/35		
temat rys.		Instalacja elektryczna		
wykonaf	branża	imię i nazwisko, uprawnienia	data	podpis
projektant	elektryka	mgr inż. Patryk Jaworski upr. bud. specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń – POM/0059/PMBE/20	22 grudnia 2020r.	
asystent projektanta	elektryka	inż. Mariusz Łukaszewski	22 grudnia 2020r.	
projektant	elektryka	mgr inż. Adam Linda upr. bud. specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń – 70/G4/2002	22 grudnia 2020r.	